

**OFICJALNE TŁUMACZENIE CERTYFIKATU**

(sporządzone dnia 12.08.2013)

**GSH**  
**Güteschutzgemeinschaft**  
**Hartschaum e.V.**

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

**nr 0551-FEF-11-4-F.e**  
na podstawie EN 13172, załącznik A

Niniejszym potwierdzamy, że

**Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -  
Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie**

wymienione w załączniku 1 do tego certyfikatu i produkowane przez

**Armacell Poland Sp. z o.o.**  
**ul. Targowa 2**  
**55-300 Środa Śląska**  
**Polska**

odpowiadają specyfikacji technicznej

**EN 14304.**

Posiadacz tego certyfikatu jest upoważniony do umieszczenia znaku CE na wyrobach.

Ten certyfikat zgodności jest ważny do **31.05.2014**. Ważność może być przedłużona przez pieczęć GSH i podpis kierownika jednostki certyfikującej.

14.05.2013 / 0551-FEF-11-4-F.e

Kierownik jednostki certyfikującej  
**Klaus Zipp**  
/podpis/

przedłużony do:

**RAL**  
**GÜTEZEICHEN**

przedłużony do:

Schildenstraße 24  
D-29221 Celle  
jednostka notyfikowana 0919  
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65  
fax +49 (0)5141 - 88 92 67  
[www.gsh.eu](http://www.gsh.eu)  
[info@gsh.eu](mailto:info@gsh.eu)

**FEF / PEF**

OFICJALNE TŁUMACZENIE CERTYFIKATU (sporządzone dnia 12.08.2013)

**GSH**  
**Güteschutzgemeinschaft**  
**Hartschaum e.V.**

## Załącznik 1 do certyfikatu nr 0551-FEF-11-4-F.e

Nazwa wyrobu	Opis	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_0$ w temp. 0°C W/mK	Reakcja na ogień klasa europejska	Maksymalna temperatura stosowania (ST(+)) °C	Minimalna temperatura stosowania (ST(-)) °C	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (MU)	Jony rozpuszczalne /pH (CL)	Kod oznaczenia producenta
<b>Armaflex ACE</b> Otuliny (6-19 mm) Płyty (6-25 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne	0,036	D <sub>1</sub> -s3,d0 D <sub>1</sub> -s3,d0	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 7000
<b>Armaflex ACE</b> Płyty (26-50 mm) Otuliny (20-25 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne	0,038	D <sub>1</sub> -s3,d0 D <sub>1</sub> -s3,d0	110		7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 7000
<b>Armaflex Duct</b> Płyty (9-25 mm)	Płyty elastomeryczne	0,036	D <sub>1</sub> -s3,d0	110	-20	7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
<b>Armaflex Duct</b> Płyty (32-40 mm)	Płyty elastomeryczne	0,038	D <sub>1</sub> -s3,d0	110		7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
<b>Armaflex Duct AL</b> Płyty (9-25 mm)	Płyty elastomeryczne z osłoną	0,036	E	110		7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
<b>Armaflex Duct AL</b> Płyty (32-40 mm)	Płyty elastomeryczne z osłoną	0,038	E	110		7000		FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-20 - MU 7000
<b>Arma-Chek Silver</b> Otuliny (13-19 mm) Płyty (13-25 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne z osłoną	0,036	E	110	-50	15000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 15000
<b>Arma-Chek Silver</b> Otuliny (25-40 mm) Płyty (32-50 mm)	Płyty i otuliny elastomeryczne z osłoną	0,038	E	110				FEF - EN14304 - ST(+)-110 - ST(-)-50 - MU 15000

Ten załącznik jest ważny do **31.05.2014**. Ważność może być przedłużona przez pieczęć GSH i kierownika jednostki certyfikującej.

14.05.2013 / 0551-FEF-11-4-F.e

Kierownik jednostki certyfikującej  
Klaus Zipp  
/podpis/

przedłużony do:

przedłużony do:

**RAL**  
**GÜTEZEICHEN**

Schildenstraße 24  
D-29221 Celle  
jednostka notyfikowana 0919  
ÜZ: ÜG 049

tel +49 (0)5141 - 88 92 65  
fax +49 (0)5141 - 88 92 67  
www.gsh.eu  
info@gsh.eu

**FEF / PEF**